

- ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE:  
— AGUAS, ALIMENTOS Y SUPERFICIES.
- ASESORIA Y SISTEMAS DE AUTOCONTROL.
- CURSOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS.

## INFORME DE ANÁLISIS

Nombre: Aguas de Guadix, S.A.	Dirección: Plaza Constitución nº1	Población: Guadix (Granada)
C.P.: 18.500	C.I.F.: A-18565705	Tfno. 958/669140
Su ref.: Agua bruta	Muestreo: El laboratorio	Origen: Captaciones.
Fecha de entrada: 18/08/25	Hora de recogida: 08:40 h	Fecha de inicio análisis: 18/08/25
Fecha de informe: 21/08/25	Nº de muestra: 831/25	Fecha de recogida: 18/08/25
Muestreo: Entrada Depósito <b>PARTIDOR Agua Bruta</b>		

### **AUTOCONTROL EN GUADIX CONTROL OPERACIONAL**

<u>PARÁMETRO</u>	<u>RESULTADOS</u>	<u>VALOR PARAMÉTRICO</u>
------------------	-------------------	--------------------------

#### **MICROBIOLÓGICOS:**

COLIFAGOS SOMÁTICOS	0 u.f.p. /100ml	(*)
---------------------	-----------------	-----

#### **OBSERVACIONES:**

- METODO DE ANÁLISIS: UNE EN ISO 10705-2
  - Los parámetros determinados cumplen la R.T.S. vigente ( R.D. 3/2023).
  - Constituye una norma ética del laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos realizados.
  - Los resultados obtenidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en el laboratorio.
- (\*) En el caso de que en agua bruta se superen 50 ufp/100ml se realizará en agua tratada cuyo Valor Paramétrico será de 0 ufp/100ml.

LA DIRECTORA TÉCNICA



Fdo. M<sup>a</sup> José Arques Márquez